



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-67, 79-08-68)

Предписание № 57/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору № 57 от «01» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «07» марта 2019 года по 10 час. 00 мин. «20» марта 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Емелиной Алёной Вениаминовной, проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 29», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 7а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 29» Молчановой Юлии Александровны.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - группа № 4 не имеет второго эвакуационного выхода (групповая ячейка по тех. паспорту помещения № 18,19,20,21,22 I этаж), (в группе одновременное пребывание - 22 человека).	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Федеральный закон № 123-ФЗ) ст. 4 ч.4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (далее ППР в РФ) п.11; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*; СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 4.1; п. 4.5	16.11.2020	

		(действующий на момент проектирования детского сада); СНиП 11-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» п. 3.12 (действующий на момент проектирования детского сада).		
2.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - группа № 10 не имеет второго эвакуационного выхода (групповая ячейка по тех. паспорту помещения № 23,24,25,26,27,28 I этаж), (в группе одновременное пребывание - 23 человека).	Федеральный закон № 69-ФЗ ст. 1, ст. 2; Федеральный закон № 123-ФЗ ст.4ч.4; ППР в РФ п.11; СНиП 21-01-97* п. 6.12*; СНиП II-A.5-70 п. 4.1; п. 4.5 (действующий на момент проектирования детского сада); СНиП 11-Л.3-71 п. 3.12 (действующий на момент проектирования детского сада).	16.11.2020	
3.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - группа № 5 не имеет второго эвакуационного выхода (групповая ячейка по тех. паспорту помещения № 5,6,7,8,9 I этаж), (в группе одновременное пребывание - 21 человек).	Федеральный закон № 69-ФЗ ст. 1, ст. 2; Федеральный закон № 123-ФЗ ст.4ч.4; ППР в РФ п.11; СНиП 21-01-97* п. 6.12*; СНиП II-A.5-70 п. 4.1; п. 4.5 (действующий на момент проектирования детского сада); СНиП 11-Л.3-71 п. 3.12 (действующий на момент проектирования детского сада).	16.11.2020	
4.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - группа № 8 не имеет второго эвакуационного выхода (групповая ячейка по тех. паспорту помещения № 17,18,19,20 II этаж), (в группе одновременное пребывание - 22 человека).	Федеральный закон № 69-ФЗ ст. 1, ст. 2; Федеральный закон № 123-ФЗ ст.4ч.4; ППР в РФ п.11; СНиП 21-01-97* п. 6.12*; СНиП II-A.5-70 п. 4.1; п. 4.5 (действующий на момент проектирования детского сада); СНиП 11-Л.3-71 п. 3.12 (действующий на момент проектирования детского сада).	16.11.2020	
5.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - группа № 6 не имеет второго эвакуационного выхода (групповая ячейка по тех. паспорту помещения № 12,13,14,15,16 II этаж), (в группе одновременное пребывание - 24 человека).	Федеральный закон № 69-ФЗ ст. 1, ст. 2; Федеральный закон № 123-ФЗ ст.4ч.4; ППР в РФ п.11; СНиП 21-01-97* п. 6.12*; СНиП II-A.5-70 п. 4.1; п. 4.5 (действующий на момент проектирования детского сада); СНиП 11-Л.3-71 п. 3.12 (действующий на момент проектирования детского сада).	16.11.2020	
6.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - группа № 7 не имеет второго эвакуационного выхода (групповая ячейка по тех. паспорту помещения № 1,2,3,4,5 II этаж), (в группе одновременное пребывание - 24 человека).	Федеральный закон № 69-ФЗ ст. 1, ст. 2; Федеральный закон № 123-ФЗ ст.4ч.4; ППР в РФ п.11; СНиП 21-01-97* п. 6.12*; СНиП II-A.5-70 п. 4.1; п. 4.5 (действующий на момент проектирования детского сада); СНиП 11-Л.3-71 п. 3.12 (действующий на момент проектирования детского сада).	16.11.2020	

7.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - группа № 9 не имеет второго эвакуационного выхода (групповая ячейка по тех. паспорту помещения № 6.7 II этаж), (в группе одновременное пребывание - 21 человек).	Федеральный закон № 69-ФЗ ст. 1, ст. 2; Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 4 ч. 4; ППР в РФ п. 11; СНиП 21-01-97* п. 6.12*; СНиП II-A.5-70 п. 4.1; п. 4.5 (действующий на момент проектирования детского сада); СНиП 11-Л3-71 п. 3.12 (действующий на момент проектирования детского сада).	16.11.2020	
8.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ) п. 33, п. 43; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 6.22; СП 52.13130.2011 п. 7.104, п. 7.105	16.11.2020	
9.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений складского назначения (1 этаж: помещение прачечной/ кастилянской помещение № 40 и №36 по Тех.папорту)	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст. 2; Закон № 123-ФЗ ст. 27; ППР в РФ п. 20.	16.11.2020	
10.	Заполнения проемов (двери) в противопожарных преградах (перегородках) отделяющих технические помещения (прачечной, кастилянской, согласно Техническому паспорту –позиции 1 этаж № 36, №40) от общего коридора выполнено не противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости менее 30 мин. (не соответствует типу данной противопожарной преграды).	п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59; ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона РФ № 123-ФЗ, табл. 1, табл. 2*, п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. п. 4.2, 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013	16.11.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их


компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Емелина А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 20 » марта 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 29» Молчанова Ю.А.
(должность, фамилия, инициалы)



« 20 » марта 20 19 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору